

Zpráva o revizi elektrického zařízení provedené dle ČSN 33 1500 a dle ČSN 33 2000-6

Druh revize: Mimořádná

Datum zahájení: 17.06.2015

Datum ukončení: 17.06.2015

Revizní technik: Horáček Miroslav ev.č.7826/05/11/R-EZ-E2/A

Číslo revize: 593015

Předmět revize: Bytový dům – Vybíralova 930 - 938
Praha – Černý Most

Elektromotory pro VZT

Rozsah revidovaného zařízení: Pevná, dokončená, silová elektroinstalace ve shora uvedeném objektu
přívodní kabely + přeměření elektromotorů.

Soupis použitých přístrojů: Profitest 0100S - v.č. M520D kal.č. OA0916, PU 182.1

Soupis provedených úkonů: viz strana 2 – 5 této revizní zprávy

Soupis zjištěných závad je uveden na straně 5 této revizní zprávy.

Celkový posudek:

Revidované zařízení v rozsahu dle této revizní zprávy po odstranění závad je schopno bezpečného provozu.

Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena nejméně do vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi. Lhůta následné pravidelné revize elektrického zařízení s ohledem na stanovené prostředí dle ČSN 33 1500 tab. 1 je 5 let.
Tato revizní zpráva má 23 stran, 3 vyhotovení.

Doporučené datum následné revize : dle pravidelné revize

Datum vypracování revizní zprávy: 17.06.2015

Datum předání revizní zprávy:

Zástupce provozovatele :
(Dodavatel)

Revizní technik:



Rozdělovník: 1x zástupce provozovatele, 1x provozovatel, 1x revizní technik

